

KATSEPROTOKOLL NR. SA2201426-KT

Lehekülj nr: 1 (1)
Väljastamise kuupäev: 06.09.2022

Analüüside tellija		
Kuressaare Veevärk AS		
Postiaadress	Saatedokumendi nr	
Pikk 23, Kuressaare linn, Saaremaa vald	Kontaktisik	
93819 Saaremaa	Telefoni nr.	4533514

Uuritav materjal	Proovi nr / tunnuskoode	Proovivõtu koht	
Ruhnu reoveepuhasti sissevoolul, Ruhnu küla, Ruhnu vald	1	Ruhnu, Ruhnu küla, Ruhnu vald, Saaremaa	
Proovi võtja	Raivo Lutter/1699/19	Saabumise kuupäev	30.08.2022 11:40
Proovivõtu kuupäev/kellaaeg	30.08.2022	Uurimise eesmärk	enesekontroll
		Uurimise kuupäev(ad)	30.08.2022

KATSETULEMUSED

Uuritav näitaja	Proovi nr/tunnuskoode	Ühik	Meetod
	1		
Üldlämmastik	81,5	mg/l	2K-TJ-8
Biokeemiline hapnikutarve, BHT7	194	mg/l O ₂	EVS-EN 1899-1
Hõljuvained	450	mg/l	EVS-EN 872
Keemiline hapnikutarve	532	mg/l O ₂	ISO 6060
pH	6,7	pH-ühik	EVS-EN ISO 10523
Üldfosfor	14,51	mg/l	EVS-EN ISO 6878

Kinnitaja:

Saaremaa VTL juhataja	Manfred Puck	Allkirjastatud digitaalselt
------------------------------	--------------	-----------------------------

Saadetud e-postiga	
---------------------------	--

Tulemused kehtivad analüüsiks toodud proovide kohta.
Katseprotokolli ei tohi esitada osade kaupa labori loata.